

УТВЕРЖДАЮ

И.о. прокурора
Кагальницкого района

советник юстиции

 Н.М. Мачинский

«24» 11 2022

Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в период с 01.11.2022 по 02.11.2022 на основании обращения, поступившего в диспетчерскую службу МП «ЖКХ Кагальницкого сельского поселения» на ул. Школьной в ст. Кировской проводились ремонтные работы. При этом водоснабжение потребителей не осуществлялось в течении 12 часов, что является нарушением установленных нормативов обеспечения потребителей водным ресурсом. В соответствии с подп. «в» п. 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг.

Пунктом 1 приложения № 1 Правил установлено, что допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа одновременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 25.11.2022 дела об административном правонарушении в отношении директора МП «ЖКХ Кагальницкого сельского поселения», предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ, а также внесения представления об устранении указанных нарушений.

Помощник прокурора района



Д.В. Яценко